

## Neue Anlagenverordnung (AwSV): Und jetzt?



© kozorog / Adobe Stock

### Neue Anlagenverordnung: und jetzt?

Ein Großteil der Industrie-, Lager- oder Umschlagsanlagen in Deutschland fallen unter den anlagenbezogenen Gewässerschutz oder die sogenannte Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Seit dem 1. August 2017 sind die 16 bisher unterschiedlichen Landesverordnungen von dieser Bundesverordnung abgelöst. Dies wird die rechtlichen Anforderungen an Anlagentechnik, Überwachungspflichten und Dokumentationen ändern. Allerdings müssen Unternehmen, die bereits Anlagen betreiben, jetzt nicht alles anpassen, denn es gelten umfangreiche Übergangsbestimmungen. Hier stellen wir die Antworten auf die 5 wichtigsten Fragen von Unternehmen zusammen:

### Was gilt wann für bestehende Anlagen?

Die AwSV sieht umfangreiche Übergangsbestimmungen vor. Für bestehende Anlagen treten folgende Bestimmungen wie folgt in Kraft:

Ab sofort:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Anforderungen, die schon in der jeweiligen Landes-VAwS enthalten waren</li> </ul>
Ab 1. August 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 23 Abs. 1: Überwachen beim Befüllen und Entleeren von Anlagen</li> <li>• § 24: Schadensbegrenzung bei Betriebsstörungen, Anzeige bei Austreten nicht unerheblicher Mengen, Instandsetzungskonzept</li> <li>• § 40: Anzeige von Neuanlagen, wesentlichen Änderungen oder Betreiberwechsel</li> <li>• § 43: Anlagendokumentation</li> <li>• § 44: Betriebsanweisung; Merkblatt</li> <li>• § 45: Fachbetriebspflicht; Ausnahmen</li> <li>• § 46: Überwachungs- und Prüfpflichten</li> </ul> <p>§ 48: Beseitigung von Mängeln</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere technische oder organisatorische Anforderungen</li> </ul>

Auf  
Anordnung

- Für wiederkehrend prüfpflichtige Anlagen gilt: Bei der nächsten Prüfung hat der Sachverständige ein Gutachten zu erstellen über die Anforderungen, die über die Landes-VAwS hinausgehen

### **Müssen jetzt Sachverständigenprüfungen durchgeführt werden?**

Nein. Für Anlagen, für die bisher eine Prüfpflicht galt und weiterhin gilt, richtet sich der nächste reguläre Prüftermin nach dem Datum der zuletzt durchgeführten Prüfung. Für wenige Anlagen (z. B. für feste Stoffe) können erstmals Sachverständigenprüfungen notwendig werden. Dann richtet sich der erste Prüfungstermin nach dem Alter der Anlage. Anlagen, die vor dem Jahr 1971 errichtet wurden, müssen beispielsweise erstmalig bis zum 1. August 2019 geprüft werden. Anlagen ab dem Baujahr 1994 bis zum Jahr 2027.

*Vorsicht: Sollten Anlagen neu gebaut oder geändert werden, kann eine Sachverständigenprüfung je nach Gefährdungsstufe sofort notwendig werden.*

### **Müssen Anlagen jetzt nachgerüstet werden?**

Nein. Vorerst ergeben sich aus der AwSV keine direkten Nachrüstpflichten, sofern die bisher geltende Landesverordnung eingehalten wurde. Nachrüstungen aufgrund neuer Anforderungen der AwSV müssen erst auf Anordnung der Behörden erfolgen.

Für Anlagen, für die eine Prüfpflicht gilt, hat der Sachverständige bei seiner ersten regulären Prüfung Abweichungen der Anlage zu den technischen Anforderungen der AwSV festzustellen. Diese werden der Behörde in einem Prüfbericht vorgelegt. Auf dieser Grundlage könnten verhältnismäßige Anpassungen der Anlagen angeordnet werden.

*Vorsicht: Eine Nachrüstung ist für bestehende Anlagen aktuell nicht notwendig, sofern sie das bisherige Landesrecht erfüllen. Behörden könnten zudem in Erlassen bestimmen, ab wann bestimmte Regelungen einzuhalten sind.*

### **Sind Dokumentation und Betriebsanweisung jetzt noch aktuell?**

Vielleicht. Die AwSV präzisiert Anforderungen zu Dokumentation, Betriebsanweisung und Unterweisung des Betriebspersonals. Diese Unterlagen sind ggf. zum 1. August 2017 zu aktualisieren und zu ergänzen.

Die **Anlagendokumentation** soll Angaben zu Aufbau und Abgrenzung der Anlage, den eingesetzten Stoffen, Bauart und Werkstoffen der einzelnen Anlagenteile, Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen, Löschwasserrückhaltung sowie Standsicherheit beinhalten. Ausgenommen sind Unterlagen zu den Anlagen, die nur mit unverhältnismäßigem Aufwand beschafft werden können. Für alle prüfpflichtigen Anlagen werden weitere Dokumente gefordert.

An Anlagen mit Gefährdungsstufe A, mit flüssigen aufschwimmenden Stoffen 100 m<sup>3</sup> oder festen Gemischen 1.000 Tonnen sowie Eigenverbrauchstankstellen und Heizölverbraucheranlagen ist ein in der Verordnung vorgegebenes **Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften** gut sichtbar auszuhängen. Für alle anderen Anlagen gilt: Unternehmen benötigen mit den Behörden abgestimmte **Betriebsanweisungen**, die Überwachungs-, Instandhaltungs- und Notfallplan enthalten. Die Mitarbeiter müssen mindestens einmal im Jahr zu den Inhalten dieser Anweisung unterwiesen werden.

### **Benötigen Unternehmen jetzt einen Fachbetrieb?**

Vielleicht. Ähnlich wie nach bisheriger Landes-VAwS dürfen viele Anlagen nur von Fachbetrieben errichtet, von innen gereinigt, instandgesetzt und stillgelegt werden. Das gilt auch nach AwSV für unterirdische Anlagen, oberirdische Anlagen mit flüssigen Stoffen ab Gefährdungsstufe C und D (in Wasserschutzgebieten schon ab Stufe B), Heizölverbraucheranlagen ab Stufe B sowie Biogas- und Umschlagsanlagen (nur für intermodalen Verkehr) sowie für Anlagen mit flüssigen aufschwimmenden Stoffen.

### **Müssen Stoffe oder Gemische jetzt neu eingestuft werden?**

Nein. Die Einstufung von Stoffen auf Grundlage der bisherig geltenden Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS) gelten auch weiterhin. Sie werden vom Umweltbundesamt unter <https://webrigoletto.uba.de> veröffentlicht. Sollte sich die Einstufung der Stoffe und damit die Gefährdungsstufe von Anlagen nach dem 1. August ändern, müssten Nachrüstungen erst auf Anordnung der Behörde erfolgen.

### **Was können Unternehmen vor dem 1. August tun?**

Um sich einen Überblick über die möglichen Änderungen durch die AwSV zu verschaffen, empfiehlt die IHK Unternehmen, eine Anlagencheckliste zu erstellen. In der können die wichtigsten Pflichten verzeichnet werden. Dazu kann beispielsweise die Tabelle im Anhang genutzt werden (vgl. Anlage)

## **Weiterführende Artikel**

- [Neue Verwaltungsvorschriften zur AwSV](#)

## **Downloads**

- [Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen \(AwSV\)](#)
- [Anlagencheckliste neue AwSV Stand: 28.08.17](#)

## **Ansprechpartner**

### **Coco Grünert**

Telefon: +49 2151 635-437  
Telefax: +49 2151 635-44437  
E-Mail: [gruenert@mittlerer-niederrhein.ihk.de](mailto:gruenert@mittlerer-niederrhein.ihk.de)  
Nordwall 39  
47798 Krefeld

### **Jürgen Zander**

Telefon: +49 2151 635-360  
Telefax: +49 2151 635-44360  
E-Mail: [zander@mittlerer-niederrhein.ihk.de](mailto:zander@mittlerer-niederrhein.ihk.de)  
Nordwall 39  
47798 Krefeld

## **Dokument-Infos**

Webcode: 16664  
Ausdrucksdatum: 19.06.2019